



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 – 46100/Mantova
Tel. 0376 227741/44 - Fax 0376 227771
e-mail: comando.mantova@vigilfuoco.it
pec: com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Pratica p.i. n° 1202

Al SUAP
del Comune di QUISTELLO

Al Sindaco del Comune di QUISTELLO
tramite
TIZIANO LOTTI
VIVALDI, 2 POGGIO RUSCO, 46025
PEC: PAOLO.LOTTI@INGPEC.EU

OGGETTO: ESAME PROGETTO – ARTICOLO 3 DPR 01/08/2011, N° 151.

Ditta MUNICIPIO QUISTELLO, sita in Comune di QUISTELLO (MN), in PIAZZA MATTEOTTI, n° NC. 1.

Attività soggetta alle visite ad ai controlli di Prevenzione Incendi (art. 16 Decreto Legislativo 08/03/2006, n° 139), DPR 01/08/2011, n° 151 punto 34.1.B.

In esito all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot n° 7950 del 23.07.2016 di questo Ufficio e relativa alla realizzazione di un locale deposito materiale cartaceo, questo Comando, esaminati gli elaborati tecnici prodotti, ritiene

il progetto conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi

alle seguenti condizioni, ricordando al contempo i futuri adempimenti a carico del titolare dell'attività.

A) CONDIZIONI

- 1) Nella realizzazione delle opere dovranno essere utilizzati prodotti conformi alle disposizioni comunitarie applicabili. In particolare per le opere di costruzione, edifici e opere d'ingegneria civile, dovranno essere utilizzati prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE n° 305/2011 del 9/3/2001.
- 2) La progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnici dovrà essere eseguita a regola d'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo la vigente normativa e le indicazioni delle guide e norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'U.E..
- 3) Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate quanto previsto dalle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi e specificatamente dal D.M. 10/03/1998.
- 4) Si è rivelata la presenza dell'attività di cui al numero 72 del DPR 151/11 "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 destinati a contenere biblioteche, archivi, musei ecc.". Per tale attività dovrà essere avviata la procedura prevista dal citato DPR 151/11 per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

B) ADEMPIMENTI FUTURI

Completate le opere di cui al progetto approvato, per effetto dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n° 151, dovrà essere presentata a questo Comando **istanza di sopralluogo mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività** per il controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

A tal fine dovrà essere utilizzata la modulistica di cui al DM 07/08/2012 scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it, (Sezione "Amministrazione On Line - Servizi di Prevenzione Incendi - Area Pubblica - Modulistica"), comprensiva di versamento, da quantificare all'atto della richiesta, sul conto corrente postale n° 10982460, intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Mantova" indicando la causale "Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco".

Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente **documentazione tecnica di cui all' allegato II del DM 07-08-2012**, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio):

1. **Dichiarazione**, a firma del Legale Rappresentante dell'attività, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e riportante l'elenco degli impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio utilizzati (quali ad esempio i generatori di calore), tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio detenute, dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio installati (quali ad esempio attacchi di mandata, idranti, estintori, ...)(mod.DICH.Dati CPI).
2. **Asseverazione** ai fini della sicurezza antincendio, a firma di tecnico abilitato, redatta utilizzando il modello ministeriale (mod.PIN2.1-2014 Asseverazione).
3. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto di **estinzione incendi** alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
4. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, attestante la conformità dell'impianto di **rilevazione fumo e/o incendio e/o gas** alle norme tecniche applicabili, prevista dall'articolo 7 del Decreto 22/01/2008, n° 37.
5. Dichiarazione di conformità, a firma dell'installatore, di corretta installazione **dell'impianto di messa a terra**, redatta in conformità a quanto prescritto dal Decreto 22/01/2008, n° 37 e al DPR 22/10/2001, n° 462.
6. Certificazione, a firma di professionista abilitato, di **resistenza al fuoco** di elementi costruttivi portanti e/o separanti, in conformità al punto 1.1 dell'allegato II del DM 07/08/2012 (mod. Pin 2.2 - 2012 - Cert. REI).
7. Dichiarazione di corretta posa in opera delle **porte ed altri elementi di chiusura** classificati ai fini della resistenza al fuoco, redatti in conformità a quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato II del DM 07/08/2012 (mod. Pin 2.3 -2014 Dich. Prod.).

Qualora codesta Ditta risulti soggetta agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81, dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione atta a dimostrare gli avvenuti adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo stesso.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art.20 del D.Lgs. 08/03/2006 n° 139 e, quando applicabili, le sanzioni, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n° 81.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
(GEOM  **MARCELLO BOTTI**)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing.  **CRISTIANO CUSIN**)

/mz

Sportello Unico per le Attività Produttive
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Comunicazione Suap - Ente (art. 10 allegato tecnico DPR 160/2010)

Sportello Unico destra Secchia
Identificativo nazionale SUAP: **2495**

Comune Quistello

Protocollo: REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0023707 del 28/09/2016

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.00163620206-21072016-1132 - SUAP 2495 - 00163620206
COMUNE DI QUISTELLO

Rif. pratica SUAP: 00163620206-21072016-1132 Prot. 0017729 del 21/07/2016

Si comunica la chiusura positiva della pratica e si trasmette parere di conformità rilasciato dai VVFF.

SPORTELLO UNICO delle attività produttive DESTRA SECCHIA
www.sportellounico-destrasecchia.it - suapdxsecchia@pec.it

La seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di QUISTELLO relativamente alla pratica n.00163620206-21072016-1132.

SUAP mittente: Sportello n.2495 - Sportello Unico destra Secchia

Pratica: 00163620206-21072016-1132

Impresa: 00163620206 - COMUNE DI QUISTELLO

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_MN/MN-SUPRO 0017729/21-07-2016

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_MN/MN-SUPRO 0023707/28-09-2016.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Richiesta del parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; ciò al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

Dati Impresa

Denominazione:	COMUNE DI QUISTELLO		
Codice fiscale:	00163620206	Provincia sede	MANTOVA

Allegati presenti

00163620206-21072016-1132.SUAP.PDF.P7M - Riepilogo Pratica SUAP

Sportello Unico destra Secchia

Identificativo nazionale SUAP: **2495**

00163620206-21072016-1132.SUAP.XML - Descrittore pratica XML
--

1202.pdf.p7m - Parere di conformità
--